

gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH

Friedrich- Ebert- Straße 306 D- 58566 Kierspe
Tel. 02359-665-0 Fax. 02359-665-155

SPEZIFIKATION

Version 2./ 04.12..2009

Produktname BA 4
Chem. Formel H₂O₂
Lieferant gwk Gesellschaft Wärme Kältetechnik mbH, Kierspe

* * * *

Daten

<u>Prüfmerkmal</u>		<u>Wert</u>	<u>Einheit</u>	<u>Prüfmethode</u>
H ₂ O ₂ -Gehalt	≥	35	Gew. %	WM10-001
Zersetzungsrate (96 cel/16 h)	≤	3,0	% rel.	WM20-001
pH-Wert (direkt gemessen)	≤	4,0		WM30-001
Abdampfrückstand	≤	100	ppm	WN10-001

Diese Spezifikation wurde auf Basis der Angaben unseres Vorlieferanten erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Sie entbindet den Kunden nicht von der Wareneingangskontrolle gemäß HGB 377/378. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden.